

TRISPA-NO-AOTMI-UIBRE

TRASMESSA VIA PEC

Spett.  
**Ufficio d'Ambito di Brescia**  
Via Cefalonia 70  
25124 BRESCIA  
[protocollo@pec.aato.brescia.it](mailto:protocollo@pec.aato.brescia.it)  
*c.a. Dott. Gabriele Ranghetti*

**Oggetto:** Parere non positivo Terna Rete Italia. Proposta risoluzione interferenza. Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Lavori di collettamento delle acque reflue tra i comuni di Sellero – Cedegolo e Berzo Demo in Provincia di Brescia".

Ci riferiamo alla Vostra lettera prot. 2220 del 22/03/2019, con la quale ci trasmettete l'ipotesi progettuale di risoluzione dell'interferenza con il nostro cavidotto interrato a 132.000 V n. 604 "S. Fiorano - Sellero".

Dall'analisi del progetto Vi esprimiamo parere favorevole in merito alla variante in oggetto a condizione che venga effettuato, a Vostra cura, un sondaggio per confermare l'effettiva posizione del cavo suddetto.

Vi rammentiamo che l'elettrodotto suddetto è costantemente in esercizio alla tensione di 132.000 volt e Vi evidenziamo che l'eventuale scavo in vicinanza dei cavi dell'elettrodotto dovrà essere eseguiti a mano, evitando nel modo più assoluto di intaccare le strutture di protezione; al termine dei lavori le opere realizzate dovranno risultare conformi a quanto previsto dalla Norma CEI 11-17- ed. Terza, recante le istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, le verifiche e l'esercizio delle linee elettriche A.T. in cavo.

Vi comunichiamo inoltre che prima di dare inizio a qualsiasi lavoro in prossimità del nostro elettrodotto in cavo interrato sopra citato, dovrà essere avvisato il nostro Team Tecnico dell'Unità Impianti di Brescia - tel. 030.5274031 - fax 030.5274013 con un anticipo di almeno 5 giorni, al fine di definire i necessari accordi operativi.

Da parte nostra, data la preesistenza del nostro elettrodotto in cavi interrati, ci consideriamo, fin d'ora, sollevati e indenni da qualsiasi inconveniente che potesse verificarsi sia durante l'esecuzione dei lavori che in dipendenza dello stato di fatto da Voi creato.

Il nostro Team Tecnico di Brescia rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti

Distinti saluti.

**Il Responsabile Unità Impianti Brescia**

**Ugo Battocletti**

(firmato digitalmente)

Pratica elaborata da: geom. Giuseppe Samuelli - tel. 030.5274031  
/db