



AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE PER LA
REGOLAZIONE E IL CONTROLLO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA
PEC: PROTOCOLLO@PEC.AATO.BRESCIA.IT

UOR MANERBIO MONTICHIARI



DIS/NOR/ZO-BS-BRE/PGR/TLG

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento
"Progettazione fognature Montichiari Lotti VII - VIII - IX"
Convocazione Conferenza 12 dicembre 2019 ore 09.00

Con riferimento alla Vs lettera del 22.10.2019 con Prot. 5722/2019 relativa alla Convocazione della Conferenza in oggetto, Vi confermiamo la nostra disponibilità a collaborare con la Vostra Amministrazione per le valutazioni necessarie.

Specifichiamo che, qualora in prossimità delle aree di intervento siano presenti nostri impianti, è indispensabile che venga adottato in sede costruttiva ogni accorgimento necessario ad evitare il contatto con le nostre linee elettriche che sono tenute costantemente in tensione.

A tal proposito Vi ricordiamo che nell'eventuale necessità di modificare il tracciato delle nostre linee, dovrà essere formalizzata una richiesta di spostamento impianti, con congruo anticipo, in modo che si possa procedere da parte nostra alla quantificazione dei relativi oneri e quindi effettuare la progettazione di dettaglio ed avviare l'iter autorizzativo per l'acquisizione sia delle autorizzazioni ex LR n. 52/1982 che dei consensi dei privati interessati.

Per qualsivoglia chiarimento in merito Vi chiediamo quindi di contattare il responsabile Unità Operativa di Montichiari Signor Stefanoni Fabio rintracciabile al numero 0306643015.

Distinti saluti.



Id. 8741089

FABIO MUSIO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



CITTÀ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia



Dipartimento territorio
Servizio Edilizia Urbanistica

Montichiari (BS),

Spett.li

P.E. 745/2019

Ufficio d'Ambito Brescia

p.c.

A2A S.p.A. U.O. Ciclo Idrico

Consorzio di Bonifica Chiese

Agenzia Interregionale Fiume Po

Provincia di Brescia

ARPA di Brescia

ITALGAS S.p.A.



*Amo
per
seguito*

Oggetto: Parere tecnico -

Progetto definitivo per la realizzazione delle fognature a Montichiari

Lotti VII – VIII – IX.

Il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, a firma dell'Ing. Marco Castagna, è pervenuto dalla Società A2A Ciclo Idrico Spa di Brescia a questo ente in data 17/07/2019 al prot 31259, ed è attualmente messo a disposizione integralmente sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito di Brescia al link <https://www.aato.brescia.it/tematiche/piano-dambito/progetti-fase-di-approvazione>.

L'intervento progettato prevede la realizzazione della rete di fognatura nera nella parte ovest del territorio comunale di Montichiari, più precisamente nelle frazioni di Ro di Sopra, Ro di Sotto, Sant'Antonio, Santellone, Santa Giustina, Santa Cristina, fino all'impianto di depurazione di Montichiari presso il fiume Chiese.

Interessa 2.571 abitanti residenti e prevede la costruzione di un tratto di collettore di m.14.400 con 420 allacciamenti di utenze ed un quadro economico di spesa complessivo di € 8.950.000,00;

L'opera in oggetto era già a suo tempo compresa nello Studio Generale preliminare del 1999, redatto da Aprica Spa e prevedeva la realizzazione della rete fognaria in diversi lotti funzionali, tra cui:

- lotto VII, zona industriale di Ro
- lotto VIII, s.Antonio parte sud via Dugali, via Bornate, Dosso, Comazoo, S. Cristina, fiume Chiese

•lotto IX, Ro, Bellandi, Santellone, S. Antiono nord e centro.

Attualmente l'opera è prevista nel Programma Interventi UATO 2016-2019 – Allegato 2 – *Interventi previsti per i servizi fognatura e depurazione*- con codice A2A-233.

La nota di convocazione alla conferenza di Servizi, in forma semplificata e modalità asincrona (ex art 14, comma 2, L. n. 241/1990), indetta dall'Ufficio d'Ambito di Brescia avente per oggetto l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento è pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 22/10/2019 protocollo 44992; il termine perentorio per la formulazione di pareri, inizialmente fissato per il 04/12/2019 è stato differito a data da destinarsi (si veda la nota dell'A.T.O. in data 11/11/2019 prot. 47653).

Con nota pervenuta al prot. n.53137 del 13/12/2019 l' Ufficio d'Ambito di Brescia ha chiesto di esprimere le proprie determinazioni entro il 07/01/2020

Il Comune di Montichiari è competente ad esprimere il proprio parere formale sulla progettazione nel suo complesso, in materia di polizia idraulica e per quanto concerne la manomissione del suolo pubblico.

Si segnala che il Progetto interessa alcune aree in fregio alla S.P. 668 Ghedi – Orzinuovi, dove è prevista anche l'attuazione dell'intervento denominato *"Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale in località Santellone lungo la S.P. 668 Lenese dal Km 12+315 al Km 12+845"* in forza di Accordo di programma con la Provincia di Brescia.

Di tale intervento è stato approvato il progetto definitivo con la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 04/07/2019.

L'incarico di progettazione esecutiva sarà oggetto di un prossimo affidamento da parte del Comune di Montichiari.


A tal riguardo si chiede che, nella progettazione esecutiva del lotto IX, sia assicurato il coordinamento degli Uffici di Progettazione di A2A S.p.A. con il progettista che sarà individuato da questo Comune, al fine di assicurare una metodologia d'intervento integrata.

Per quanto concerne le competenze in materia di polizia idraulica, dall'esame della Relazione FO.01.06.02 "Censimento e risoluzione delle interferenze: Reticolo idrico minore", si riscontra che l'opera in progetto non presenta alcuna interferenza con copri idrici di competenza comunale.

Per quanto riguarda la manomissione del suolo pubblico, vista l'estensione dell'opera, si ipotizza il rilascio di autorizzazioni per stralci funzionali esecutivi. In merito ai ripristini definitivi delle di strade e marciapiedi gli stessi saranno definiti in relazione al progetto esecutivo che si allegnerà alle istanze.

Il parere di competenza del Comune di Montichiari sul progetto esaminato è favorevole.

Distintamente


Il Dirigente del Dipartimento Territorio e Servizi alle Imprese
(Ing. Diego Guerini)
(Documento sottoscritto con firma digitale)

Amo
per seguito



Spett. Ufficio d'Ambito di Brescia
Via Cefalonia n° 70
25124 BRESCIA
pec: protocollo@pec.aato.brescia.it

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE

**SETTORE DELLE
STRADE E DEI
TRASPORTI**

OGGETTO: Conferenza dei servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "progettazione fognature Montichiari Lotti VII – VIII – IX": parere.

Piazza Tebaldo Brusato, 20
25121 Brescia

Telefono
030.3749.815
Fax
030.3749.872

Con la presente, relativamente a quanto in oggetto, si comunica parere favorevole all'intervento denominato "progettazione fognature Montichiari Lotti VII – VIII – IX".

PEC
viabilita@pec.provincia.bs.it

Lo scrivente Settore emetterà atti distinti, contenenti prescrizioni, per le opere interessanti la S.P. BS 668 "Lenese" e la S.P. 29 "Remedello Montichiari".

C.F. 80008750178

Si auspica che il Comune classifichi interna a centro abitato la tratta di S.P. BS 668 ricompresa tra le due rotatorie del Santellone oltre alla presa in carico della strada di servizio che si sviluppa dalla rotatoria "Comazoo" alla rotatoria posta ad est della succitata frazione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**Il funzionario tecnico
ing. Luisa Zavanella**

UFFICIO D'AMBITO
DI BRESCIA
23 GEN 2020
N° 407 / 2020
PROTOCOLLO

Responsabile del procedimento: Giovanni Battista Frosio
Funzionario Tecnico Istruttore: Giovanni Battista Frosio

Documento firmato digitalmente

CONSORZIO DI BONIFICA



ASSOCIAZIONE NAZIONALE



BONIFICHE, IRRIGAZIONI

E MIGLIORAMENTI FONDIARI

CEVUTO

31 GEN 2020

UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA

Prot. n. 210/20/u.t./m.mag.

Calcinato, lì 30 gennaio 2020

Spett.le

Azienda Speciale Provinciale

per la regolazione e il controllo della gestione
del Servizio Idrico Integrato

Ufficio d'Ambito di Brescia

Via Cefalonia, 70

25124 Brescia

protocollo@pec.aato.brescia.it

A2A CICLO IDRICO SPA

a2a.cicloidrigo@pec.a2a.eu



e, p.c.


Oggetto: Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Progettazione fognature Montichiari Lotti VII - VIII - IX".
Trasmissione parere di competenza.

In merito ai lavori di cui all'oggetto, ed a seguito di una attenta analisi dei documenti integrativi da noi richiesti con nota n. 2056/19 del 30/10/2019 con la presente siamo a trasmettere il nostro **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** da recepire nella progettazione esecutiva.

Le prescrizioni inerenti le interferenze con la nuova fognatura sono le seguenti:

1. Elaborato tecnico FO.04.09 - SF3

Si chiede di deviare il tracciato della fognatura in corrispondenza dell'attraversamento stradale deviandolo a monte in modo da evitare sifonamenti (colore rosso). Se necessario si dovranno riposizionare le canalette (colore azzurro) con una pendenza di 1,5 per mille, recuperando in tal caso una quota di 30 cm. Nel caso fosse necessario riposizionare le canalette, si rende essenziale raccogliere tutti gli scarichi delle acque bianche delle case, che attualmente scaricano nella canaletta, con nuovo tubo in pvc di adeguate dimensioni con recapito sempre nel canale consorziale a valle dell'attraversamento fognario.



Consorzio di Bonifica Chiese

Via Vittorio Emanuele II, 76 - 25011 Calcinato (BS) - Codice Fiscale 98017910179

Tel. 030 9637008 / 09 / 10 / 11 - Fax 030 9637012

PEC: consorziochiese@pec.it - E-mail: info@consorziochiese.it - www.consorziodibonificachiese.it



2. Elaborato tecnico FO.04.09 - SF4

La soluzione proposta per tale interferenza, di creare un sifone all'interno di un sifone esistente, non può essere accettata, in quanto le problematiche idrauliche che si andrebbero a creare risulterebbero ingestibili.

La soluzione che a seguito di un rilievo sul posto abbiamo individuato come alternativa, è quella di rifare tutto l'attraversamento del canale consorziale passando sopra la fognatura in progetto, mantenendo le quote di partenza 90.90 e di arrivo 90.81 con un'unica livelletta senza sifone, prevedendo un tubo in acciaio con rivestimento per condotte acqua del diam. 800 mm con possibilità che non interferisca con la fognatura.

3. Elaborato tecnico FO.04.09 - SF5

C'è da valutare di spostare l'attraversamento del canale consorziale più a nord al fine di risolvere l'interferenza senza creare un nuovo sifone

4. Elaborato tecnico FO.04.09 - SF6

Si può evitare il sifone posizionando un piccolo tratto di canaletta sez. 5000 cmq per recuperare la quota necessaria, e successivamente fare un attraversamento con tubo in acciaio con rivestimento per condotte acqua del diam. 80 cm.

L'ufficio tecnico dello scrivente Consorzio è disponibile a collaborare per trovare una soluzione tecnica soddisfacente.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL TECNICO

(Marco Maggiori)



IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

(Emanuele Bignotti)

