



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
SVILUPPO INDUSTRIALE  
E PAESAGGIO

Ufficio Acqua

Brescia,

Ufficio d'Ambito  
della Provincia di Brescia  
PEC

fascicolo C12  
Prot. n. \_\_\_\_\_ /AC-PB-GT  
Protocollo generato dal sistema  
Cl. 9.8.5 - F.D. 406/2021

VIA MILANO, 13

25126 Brescia  
sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it  
Tel. 0303749547  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

Oggetto: Ufficio Ambito della Provincia di Brescia - Progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento "Impianto di depurazione acque civili con potenzialità 20.000 Ab. Eq. in comune di Visano (BS)" a servizio dei comuni di Visano, Acquafredda, Remedello e Isorella, avviso di indizione e convocazione di conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona (ex art. 14-bis l. 241/1990).  
Comunicazioni.

Si fa riferimento alla Vs. nota registrata al P.G. n. 117890 del 14/07/2021 pari oggetto per comunicare quanto segue.

1. La deliberazione del Consiglio Provinciale del 28 ottobre 2016 n. 33 "Aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006", prevede:
  - a. l'agglomerato AG01720301-VISANO, comprende i comuni di Visano, Acquafredda e Remedello, genera un carico di 4.165 abitanti equivalenti (AE), di cui 3.700 residenti, 185 fluttuanti e 55 AE industriali, l'agglomerato è del tutto sprovvisto del servizio di depurazione, e la rete fognaria è frammentata e da ristrutturare in un progetto generale di collettamento. È previsto il collettamento all'impianto di depurazione intercomunale di Visano DP01720301;
  - b. l'agglomerato AG01708601-ISORELLA, comprende il comune di Isorella, genera un carico di 6.898 AE, di cui 6.661 residenti, 438 fluttuanti e 27 AE industriali, è previsto l'abbandono del depuratore comunale sottodimensionato, e il collettamento al nuovo depuratore intercomunale di Visano;
2. Preso atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si comunica che il progetto definitivo dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane intercomunale per un carico di 20.000 AE, deve tenere in considerazione:
  - a. L'art. 9 comma 6 del RR 6/2019, poiché l'impianto riceverà reflui di natura industriale, lo scarico del depuratore dovrà rispettare i limiti di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente alle sostanze effettivamente immesse nella rete fognaria, ad eccezione dei parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e le varie forme di azoto i cui valori sono fissati dall'Allegato D al regolamento stesso;
  - b. l'art. 9 comma 8 del RR 6/2019, tenere conto dei valori guida della tabella 5 dell'allegato D di abbattimento del carico inquinante;
  - c. della Direttiva Alluvioni, di cui alla d.G.R. 18/06/2018 n. XI/239;
  - d. il corpo idrico superficiale (CIS) ricettore dello scarico depurato è stato individuato nel "Fontanile della Ravazzica"; con il gestore idraulico del CIS dovranno essere verificate l'idoneità (art. 124 c.9 del d.lgs. 152/2006, periodi di asciutta inferiori a

SVILUPPO E PAESAGGIO



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**SETTORE  
SVILUPPO INDUSTRIALE  
E PAESAGGIO**

**Ufficio Acqua**

VIA MILANO, 13

25126 Brescia

[sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it](mailto:sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it)

Tel. 0303749547

C.F. 80008750178

P.IVA 03046380170

120 giorni all'anno), la compatibilità qualitativa e quantitativa dello scarico con gli usi delle acque e del regime idraulico stagionale;

- e. l'art. 17 del RR 6/2019 (controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane) comma 3 "Il gestore pianifica ed effettua i controlli e gli autocontrolli sugli scarichi secondo quanto previsto nell'allegato F e garantisce un sistema di rilevamento dei dati e di relativa trasmissione all'autorità di controllo conforme a quanto riportato nel medesimo allegato F", l'impianto dovrà essere dotato di idonea strumentazione.

Distinti saluti

Per il Funzionario P.O. delegato

dott. Pierangelo Barossi

dott. Giovanmaria Tognazzi

*Documento firmato digitalmente*

Referente Ufficio Acqua:

geom. Alessandro Comini t.0303749624; e-mail: [acomini@provincia.brescia.it](mailto:acomini@provincia.brescia.it)

**SVILUPPO E PAESAGGIO**