



Data: Gio 04/01/2018 12:46
Da: Posta Certificata Legalmail
A: ufficio-mn@cert.agenziapo.it
Oggetto: CONSEGNA: Parere Preliminare secondo sedimentatore
Allegato/i: postacert.eml (dimensione 1.37 MB) Messaggio di posta elettronica
dati.cert.xml (dimensione 1 KB)
smime.p7s (dimensione 6 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/01/2018 alle ore 12:46:35 (+0100) il messaggio "Parere Preliminare secondo sedimentatore" proveniente da "ufficio-mn@cert.agenziapo.it" ed indirizzato a "acquebresciane@cert.acquebresciane.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 78BCD653.001FA8CC.C0FE89CE.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Parere Preliminare secondo sedimentatore" sent by "ufficio-mn@cert.agenziapo.it", on 04/01/2018 at 12:46:35 (+0100) and addressed to "acquebresciane@cert.acquebresciane.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 78BCD653.001FA8CC.C0FE89CE.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
--	---------------

Data: Gio 04/01/2018 12:46
Da: AGENZIA PO
A: acquebresciane@cert.acquebresciane.it
Cc: marco.laveglia@agenziapo.it
Oggetto: Parere Preliminare secondo sedimentatore

Allegato/i: LETTERA.pdf(dimensione 353 KB)
ELABORATO GRAFICO.pdf(dimensione 559 KB)

Buongiorno,
facendo seguito alla vostra richiesta di parere
preliminare dell'11/07/2017 n. 1643, per la
realizzazione del secondo sedimentatore presso
l'impianto di depurazione di Pontoglio, di cui avevate
già parlato con l'Ing. La Veglia, con cui mi sono
confrontato, mostrandogli anche la planimetria da voi
allegata, vi evidenzio che si ritiene fondamentale,
per l'espressione di un parere di competenza, che in
primis vi sia, in base al R.D. 523/1904, il rispetto
inderogabile della distanza di ALMENO ml. 10,00 dal
ciglio sponda alveo Fiume Oglio. Tale situazione dovrà
risultare da chiari elaborati grafici, che consentano
ad AIPO di poter effettuare opportuni riscontri e
valutazioni. Una volta verificata l'effettiva
esistenza dei mt. 10,00 di distanza dal ciglio, sarà
poi necessario che il richiedente realizzi uno studio
di compatibilità idraulica dell'infrastruttura in
questione, in base alla Direttiva dell'Autorità di
Bacino facente parte del Piano di Assetto
Idrogeologico.
Distinti Saluti

Morganti Cristian
