

Spett.le
UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Via S. Antonio, 14
25133 – BRESCIA
Alla c.a dott. Marco Zemello
protocollopec@aato.brescia.it

Rovato - Rif. int. ATO/ATP/RT/SB/ab

Oggetto: Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Rifacimento di tratta di collettore fognario circumlacuale in area ex Rio".

Verifica fattibilità tecnica delle prescrizioni disposte dalla Provincia di Brescia (parere nota prot. 101359 del 25/05/2023)

In risposta alla Vostra mail del 29/05/2023, pervenuta al nostro prot. n. 52474 del 01/06/2023, relativa alla trasmissione della comunicazione inviata con pec del 25/05/2023 dalla Provincia di Brescia - Ufficio Acqua (nota prot. Provincia di Brescia 101359/2023), quale parere di competenza finalizzato alla Conferenza dei Servizi citata in oggetto, con la presente diamo riscontro alle prescrizioni e osservazioni disposte dall'Ente stesso, riprendendo i medesimi punti elencati nella nota pocanzi menzionata.

I. Aspetti relativi alla gestione delle acque (Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio – Ufficio Acqua)

- a) Si prende atto che lo sfioro diretto a lago delle portate eccedenti i 200 l/s, previsti quale portata di bypass provvisorio durante la fase di risanamento delle condotte esistenti, non è autorizzabile dalla Provincia di Brescia. Tuttavia, si conferma la fattibilità tecnica di gestire l'eventuale esigenza di riduzione della portata afferente mediante interventi localizzati in corrispondenza dei manufatti di sfioro già autorizzati e posizionati a monte dell'area interessata dai lavori in oggetto. Come richiesto, previa opportuna comunicazione all'Ente competente, durante il periodo necessario ai lavori verrà predisposto un trattamento preliminare di grigliatura e verranno disattivati gli eventuali scarichi di acque reflue industriali pericolosi in fognatura, che, oltretutto, da una verifica preliminare non risulterebbero presenti nel tratto di interesse.
- b) Sarà nostra cura, prima dell'inizio dei lavori, richiedere all'Ente competente specifica autorizzazione allo scarico a lago dell'acqua di falda emunta durante le attività di dewatering previste nel tratto di scavo a cielo aperto nell'area 'Ex Rio'. Inoltre, qualora il piano di monitoraggio dell'acqua di falda tuttora in corso non fosse ancora terminato in concomitanza dell'inizio dei nostri lavori, sarà nostra cura prevedere opportuna gestione delle acque stesse prima del recapito a lago, mediante analisi specifiche. Nel caso in cui i parametri monitorati non risultassero conformi allo scarico a lago, la portata di falda emunta verrà convogliata in fognatura.
- c) Si prende atto delle prescrizioni da rispettare durante i lavori di posa della tubazione nel tratto in acqua e, pertanto, provvederemo alla richiesta autorizzativa preventiva dello scarico a lago di acque provenienti dal prosciugamento delle aree di lavoro.

II. Valutazioni in materia di paesaggio per l'attività di competenza ai sensi della l.r. 12/2005 articolo 80 (Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio – Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia)

Si prende atto delle indicazioni comunicate e nulla da segnalare in merito.



III. Valutazioni in materia di controlli e tutela del suolo (Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile – Ufficio Controlli e Tutela del Suolo)

- a) Si specifica che le aree di cantiere previste nel progetto in esame, come riportate nella tavola depositata in sede di Conferenza dei servizi e denominata 8_C1806D01IDPC03A LAYOUT DI CANTIERE (che si allega alla presente per completezza), si svilupperanno nelle vicinanze per lo più dei lotti di bonifica n. 5 e n. 6. Tuttavia, si vuole precisare che le attività di scavo in progetto comporteranno una miglioria alle aree oggetto di analisi di rischio sito-specifica relativamente alla matrice terreni, in quanto il materiale rimosso verrà conferito presso discarica autorizzata o parzialmente riutilizzato in sito, previa specifica caratterizzazione ambientale da parte dell'appaltatore che eseguirà i lavori, mediante esecuzione di opportune analisi ed eventuale redazione del piano di riutilizzo. Il successivo reinterro sarà realizzato con idoneo materiale inerte, secondo quanto previsto da normativa vigente.

Si ribadisce, invece, che i lavori non risultano interferenti con l'area di intervento definita "Area Ex Galvanica", evidenziata in giallo nella tavola allegata alla presente e denominata 5_C1806D01IDPL03A_PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO_integrazioni.

Come richiesto, al termine dei lavori sarà nostra cura trasmettere alla Provincia di Brescia una relazione finale a consuntivo delle operazioni effettuate comprensiva di copia dei formulari di trasporto dei rifiuti, nonché documentazione specifica che dimostri la piena operatività dei piezometri esistenti nell'area oggetto di bonifica e monitoraggio.

- b) Nulla da segnalare in merito.

IV. Valutazioni in materia viabilistica (Settore delle Strade)


Si prende atto e nulla da segnalare in merito.

Per eventuali chiarimenti siete pregati di contattare il geom. Zucchetti o l'ing. Boniotti dell'ufficio tecnico al n° 030-7714618.

In attesa di Vostre determinazioni in merito alla Conferenza dei Servizi in oggetto, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

Ing. Mauro Olivieri



Allegati:

- 8_C1806D01IDPC03A LAYOUT DI CANTIERE.pdf
- 5_C1806D01IDPL03A_PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO_integrazioni: planimetria con individuata l'area di intervento definita "Area Ex Galvanica" (perimetro in giallo).