



Direzione Sanitaria

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

trasmissione
via telematica

Il.3.5

Oggetto: Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Adeguamento con ampliamento dell'impianto di depurazione di Vezza d'Oglio" – Avviso di indizione e convocazione in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, c. 2, L. 241/1990. **Rilascio Parere.**

spett.le

Ufficio d'Ambito di Brescia

Via Sant'Antonio, 14

25133 BRESCIA

protocollo@pec.aato.brescia.it

Facendo seguito alla valutazione della documentazione progettuale pervenuta in data 29 maggio 2024 ns. prot. 26294, esclusa la presenza di opere di presa o pozzi potabili nei pressi dell'area individuata, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'intervento in oggetto; si ravvisa, nel contempo, l'esigenza di ribadire alcuni concetti che non sono determinanti per la realizzazione del manufatto ma fondamentali per la sua buona gestione, che vengono di seguito elencati:

- *continuare gli interventi di separazione delle acque bianche dalle nere al fine di ridurre al minimo gli sfioramenti in CIS e l'aumento dei costi di investimento e di esercizio;*
- *collocare la tubazione di sfioro nel senso della corrente del CIS evitando il più possibile i ristagni di liquami;*
- *dovrebbe essere effettuata una posa "tubo-in-tubo" in caso di posa poco profonda, cioè la tubazione dovrebbe essere collocata in un tubo di rivestimento di protezione contro danneggiamenti;*
- *dotare la struttura di sistemi di controllo da remoto per eventuali blackout o guasti generici alle apparecchiature.*

Certi di attenta valutazione delle osservazioni proposte, si porgono

cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE MEDICO DIPS VCS
DR.SSA PAOLA MALAMANI**