



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SVILUPPO INDUSTRIALE
E PAESAGGIO

Ufficio Acqua

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
se@sviluppoaesaggio@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749621
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Fascicolo 17099
Protocollo generato dal sistema / DF-PB-RD
Cl. 9.8.5 F. 361/2024

Oggetto: Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, c. 2, L. 241/1990 avente per oggetto l'approvazione e la dichiarazione di pubblica utilità del progetto di fattibilità tecnico economica "Adeguamento con ampliamento dell'impianto di depurazione di Vezza d'Oglio".

Il riferimento è alle note di codesto Ufficio registrate al protocollo provinciale con P.G. n. 100495/2024 del 29/05/2024 e P.G. n. 127149/2024 del 08/07/2024 con le quali, ai sensi della L. 241/90, è stato avviato il procedimento inteso alla approvazione del progetto dell'intervento sopra indicato, trasmesso all'Ufficio d'Ambito in data 18/04/2024 e proposto dalla Società Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. quale soggetto attuatore.

A riscontro delle note suddette si rappresenta quanto segue in conformità ai contributi istruttori degli uffici provinciali competenti per i vari profili.

I) Aspetti relativi alla gestione delle acque (Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio – Ufficio Acqua).

Per quanto attiene alla situazione autorizzativa dell'impianto in esercizio, si precisa che il provvedimento dirigenziale vigente è l'atto n. 3716/2021 del 12/11/2021 ("rinnovo della autorizzazione agli scarichi delle acque reflue urbane derivanti dal sistema di collettamento dell'alta Valle Camonica e dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane intercomunale di Davena, in comune di Vezza d'Oglio (BS), a servizio dei comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione e Vezza d'Oglio").

Il provvedimento di autorizzazione è stato rilasciato al gestore Comunità Montana di Valle Camonica che si avvale della società Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. per la gestione tecnica del sistema di collettamento e depurazione. Dal provvedimento di autorizzazione citato risulta che l'impianto intercomunale di trattamento DP01719801 ha una potenzialità di progetto pari a 36.333 AE e che, tramite il collettore intercomunale a servizio dei comuni serviti, all'impianto di trattamento viene convogliato un carico complessivo pari a 52.042 AE (residenti 4.608 AE + fluttuanti 47.434 AE).

Con nota del 10/04/2024, agli atti con P.G. n. 72052/2024 in pari data, la Comunità Montana di Valle Camonica ha presentato istanza di rinnovo della autorizzazione n. 3716/2021 (in corso di valutazione).

Ciò premesso, per quanto attiene all'intervento in oggetto si rileva quanto segue.

1. L'opera in approvazione è indicata come conforme alle previsioni pianificatorie dell'Ufficio d'Ambito, soggetto competente ai sensi della L. 164/2014 alla approvazione dei progetti sul Servizio Idrico Integrato.

Brescia, data del protocollo

All'Ufficio d'Ambito di Brescia
c.a. dott. Marco Zemello
PEC

e, p.c.
Al Settore delle Strade e dei Trasporti

Al Settore Sostenibilità Ambientale e
Protezione Civile

Al Settore Stazione Appaltante – CUC Area
Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa
e gestione amministrativa del patrimonio

SEDE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SVILUPPO INDUSTRIALE
E PAESAGGIO

Ufficio Acqua

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
sviluppoaesaggio@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749621
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

2. L'adeguamento con ampliamento ha l'obiettivo di incrementare la capacità di trattamento al carico organico di 36.414 AE (carico organico dell'Agglomerato AG1719801 – Ponte di Legno risultante dal Piano d'Ambito ATO di Brescia 2016-2045). Dall'esame degli elaborati risulta che l'intervento in progetto prevede opere di adeguamento (manufatti e impianti esistenti) e opere di nuova realizzazione (vasca di accumulo, sedimentatore, stabilizzazione aerobica, oltre a nuova viabilità e sistemazione generale dell'area) con ampliamento dell'area di sedime.

Si precisa che l'assetto impiantistico, le opere e i manufatti devono essere progettati e realizzati in coerenza e nel rispetto delle disposizioni del r.r. 6/2019.

3. Nella situazione di progetto, il punto di scarico e il recettore dello scarico (CIS Fiume Oglio) rimangono invariati rispetto alla condizione autorizzata con provvedimento n. 3716/2021 del 12/11/2021. L'assetto impiantistico del depuratore risultante dall'intervento in approvazione deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni seguenti:

- a) tabella 3 dell'allegato D al regolamento regionale n. 6/2019, potenzialità impianto $\geq 10.000 < 50.000$ AE, relativamente ai parametri BOD5 25 mg/l, COD 125 mg/l, Solidi sospesi 35 mg/l, in base alla media giornaliera; per il parametro Azoto ammoniacale (come NH4) il limite di 5 mg/l in base alla media annua, su campioni di 24 ore ponderati in base alla portata;
- b) tabella 4 dell'allegato D al regolamento regionale n. 6/2019, potenzialità impianto $\geq 10.000 < 50.000$ AE, per i parametri Fosforo totale 1 mg/l e Azoto totale 15 mg/l, in base alla media annua;
- c) valori limite di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per recapito in acque superficiali, su media giornaliera, per i parametri seguenti: Idrocarburi totali e Tensioattivi Totali nonché, tenuto conto che l'impianto tratta anche reflui industriali, i valori riferiti alle sostanze effettivamente immesse ad eccezione dei parametri sopra indicati definiti dal RR 6/2019;
- d) di adeguarsi alle prescrizioni integrative che si rendessero necessarie in relazione alla situazione ambientale ed igienico-sanitaria del corpo idrico ricettore e agli usi esistenti, con particolare riguardo alla attivazione del trattamento di disinfezione ed al limite del parametro "Escherichia Coli" che non dovrà essere superiore ai 5.000 UFC/100 ml, che saranno emanati dall'autorità sanitaria locale.

II) Valutazioni in materia di emissioni in atmosfera (Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio – Ufficio Aria e Rumore).

L'impianto di depurazione di Vezza d'Oglio è stato progettato con una potenzialità di progetto di 36.414 AE, come indicato nella "Relazione tecnica di progetto e di processo" allegata all'istanza, ed è costituito da una linea di trattamento acque e da una linea di trattamento fanghi.

Il progetto è comprensivo della relazione Previsionale di Impatto Acustico e della modellazione della diffusione sostanze odorigene in aria.

La linea acque è qualificabile quale emissione ad inquinamento scarsamente rilevante (lettera p "Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis." ai sensi dell'art. 271 del d.lgs. n. 152/06).

Quanto alla linea fanghi, essendo la potenzialità di progetto di 36.333 ab.eq., ai sensi dell'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., *le linee di trattamento fanghi collocate all'interno di impianti di depurazione acque reflue biologici e/o chimico-fisici con capacità di progetto superiori a 10.000 AE e inferiori ai 100.000 AE rientrano in quelle attività che possono aderire all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera* (A.G. Provincia n. 626 del 07/03/2022) con le modalità previste dalla stessa Autorizzazione Generale e dal relativo allegato tecnico di riferimento (n. 39), in alternativa all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006.

Tutte le informazioni necessarie per l'espletamento di tale procedura sono reperibili al seguente link: <https://www.provincia.brescia.it/servizi-online/adesione-allautorizzazione-generale-alle-emissioni-atmosfera-dal-04042022>

SVILUPPO E PAESAGGIO



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SVILUPPO INDUSTRIALE
E PAESAGGIO

Ufficio Acqua

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
sviluppoaesaggio@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749621
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

III) Valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e verifica del corretto recepimento dei criteri e indirizzi del PTR integrato (Settore della Pianificazione Territoriale).

Sul punto si allega la nota protocollo P.G. n. 163502 del 13/09/2024 del Settore della Pianificazione Territoriale.

Distinti saluti.

DOTT. GIOVANMARIA TOGNAZZI
in sostituzione
del Direttore Dott. Riccardo Maria Davini

Documento firmato digitalmente

Allegato come sopra indicato

SVILUPPO E PAESAGGIO

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 167120/2024 del 19-09-2024
Doc. Principale - Class. 9.8.5 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente